

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 22-1-2019 til kl. 08:00 d. 23-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:23	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:43	Nybrogade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:49	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:02	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag.
10:05	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning af borger.
11:30	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:45	Strandskolevej	Brandalarm	Fejl på linje. Skab har ikke været aktiveret.
12:25	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:33	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:53	Marstalgade	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning af borger.
13:47	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:42	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:56	Tegholmens Østkaj	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
16:05	Strandvejen	Min. forurening-Mindre spild	Mindre oliespild. Ved vor ankomst dækket med ca. 300 kg sand.
16:08	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 22-1-2019 til kl. 08:00 d. 23-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:22	Valbygårdsvej	Ild i kælder	Mindre ildløs i affaldscontainer i kælder under etageboliger. Container bragt ud i det fri og slukket med vandlukker. Kælder samt en opgang ventileret med ventilator. Enkelt lejligheder ventileret med naturlig ventilation. Beboere blev efterfølgende rådet og vejledt.
18:19	Frederiksborggade	Metro brandalarm	Blind alarm - Optisk detektor aktiveret pga. hashrygning i cykelkælder.
18:40	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:11	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:13	Glasvej	Ild på trappe	Politi på stedet - afmeldt af disse - intet for brandvæsnet.
20:33	Utterslevgård	Brandalarm	Brand i dekoration på stuebord - slukket af beboer inden ankomst - luftet ud - intet behov for følgeskade.
20:56	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
23:43	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:24	Sokkelundsvej	Brand-Bil i det fri	Ild i 3 biler - Slukket med 1 HT-rør, og yderligere 1 HT-rør indsat med foscarskum forsats.
00:39	Breslaugade	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning af borger.
06:16	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af vandskade.