

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 25-1-2019 til kl. 08:00 d. 26-1-2019



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
10:00	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:10	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:13	Gråbrødretorv	Brandalarm	ABA anlæg var retableret ved ankomst.
10:15	Peter Bangs Vej	Ass. til ophjælpning	Ass. til hjemmeplejen.
10:55	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
11:33	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:46	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Fejlbetjent skab.
12:54	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:58	Røde Mellemvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
16:07	Byparkvej	Brandalarm	Ild i askespand som var slukket af personale ved beredskabets ankomst.
17:10	Kyringevej	Brand i skraldespand det fri	Ild i skraldespand. Afslukket med et HT rør.
17:55	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
22:03	Ottliavej	Brandalarm	Damp fra bad.
23:19	Stuðiestræde	Brandeftersyn	Eftersyn i relation til Beredskabsloven.
01:19	Cæciliavej	Brandeftersyn	Røgslugt på hovedtrappe.
03:00	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.