

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-1-2019 til kl. 08:00 d. 29-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:32	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:06	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på alarmoverførslen.
09:18	Strødamvej	Oliespild	Lastbil revet hul i dieseltanken, ca. 150 L løbet ud i vejside og ned i kloak. Udslip var stoppet og tanken tom ved beredskabets ankomst. Udlagt 14 poser Absodan og opsamlet.
10:36	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:59	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:56	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:04	Erik Ejegods Gade	Min. Forurening	Mindre lækage fra personbil. Udlagt absodan og opsamlet spild.
12:24	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:19	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
14:53	Arne Jacobsens Alle	Min. forurening-Oliefilm på vand	Intet fundet på adressen ved beredskabets ankomst.
15:08	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:01	Helleborg	Redning	Barn låst inde på WC. Forældre havde selv brækket døren op. Intet for beredskabet.
18:33	Madumvej	Ild i bygning	Mindre ildløs på komfur, slukket ved ankomst.
18:51	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:23	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-1-2019 til kl. 08:00 d. 29-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:32	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:48	Rosenhøj	Brand-MC/Knallert	Brand i sadel på cykel. Slukket før beredskabets ankomst.
00:11	Falkoner Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:38	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
07:28	Ved Ovnhallen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Kraftig os/røg fra madlavning.