

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-1-2019 til kl. 08:00 d. 31-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:22	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:27	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:21	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:26	Kløverhøj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:02	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:43	Sundholmsvej	Brandalarm	Reel alarm. Ild i skraldespand, slukket før ankomst af beboer. Udluftet og foretaget eftersyn. iab.
12:43	Sundkrogskaj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:54	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:03	Røde Mellelvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra sauna.
15:05	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:18	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:52	Motorring 3	AMB-FUH-Ambulance	Sikring af skadested iforbindelse med færdselsuheld.
17:55	Ørestads Boulevard	Trafikulykke	Personbil og Taxa kørt sammen. 1 ptatient tilset af ambulance. Sikring af skadestedet samt fejning af kørebane.
18:32	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
18:39	Nybovej	Brand-MC/Knallert	Ild i knallert, slukket med HT-rør.
21:05	Tingskrivervej	Gasudslip	Eftersyn for gaslugt - intet at bemærke.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-1-2019 til kl. 08:00 d. 31-1-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:46	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:30	Jagtvej	Bygn.brand-Butik	Ild i ventilations rør fra ovn i bagerbutik. Slukket med HT-rør og skærslukker. Udluftet butik og overliggende lejlighed. Overdraget skadestedet til skadeservice.
22:46	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
23:43	Jagtvej	Brandeftersyn	Tidl brand i butik/ventilation. Tilkaldt af Skadeservice firma - der have slukket lidt glødebrand i et stykke facade træ og nedtaget dette. Gennemgået med termisk kamera - intet at bemærke.
01:28	Ålekistevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
05:28	Ulsøparken	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, en beboer i lejlighed overgivet til ambulancen. Brand slukket og skadeservice overtager skadestedet.
07:18	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

