

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-2-2019 til kl. 08:00 d. 2-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:10	Nyborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:05	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:06	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
10:51	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
11:29	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, blind alarm af anden årsag.
12:16	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:29	Belvederkaj	Redning Andet	Assistance til politiet.
12:46	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:39	Frederiksholms Kanal	Ass. til ophjælpning	Ass til ophjælpning.
15:54	Bymosevej	ISL-Eftersyn	Serviceopgave for Kbh. Vestegns Politi efter aftale med ISL Vest.
17:28	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:42	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:25	Bøllegård Allé	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed på 2. sal. Beboeren havde selv formået at evakuere sig ud til trappen ved beredskabets ankomst. Beboeren blev efterfølgende tilset af en læge og bragt på hospitalet for kontrol af evt. røgforgiftning. Foretaget slukning af brand samt eftersyn af trappen samt overliggende lejlighed. Foretaget overtryksventilering samt tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet på stedet.
19:09	Gammel Kongevej	Elevatorstop	Assistance i forbindelse med elevatorstop.
19:28	Voldparken	Naturbrand-Mindre brand	Ild i grantræ. gået ud ved vores ankomst.
19:40	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF i forbindelse med ophjælpning.
20:32	Hans Knudsens Plads	First Responder	Assistance i forbindelse med hjertestop.
20:35	A.C. Meyers Vænge	Brandeftersyn	Blind alarm, idet 5 meldere på sprinkler aktiveret, formodentlig trykstød.
20:35	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-2-2019 til kl. 08:00 d. 2-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:04	Azaleavej	Servicetur	Eftersyn i forbindelse med forebyggelse.
22:09	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF i forbindelse med ophjælpning.
22:19	Lersøe Park Alle	Servicetur	Servicetur.
22:49	Keldsøevej	Servicetur	Eftersyn i forbindelse med forebyggelse.
23:17	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
23:35	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
00:10	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:00	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
05:02	Kurlandsgade	Brandeftersyn	Eftersyn, som viste sig at være en glemt gryde på komfur.
06:00	Axeltorv	Trafikulykke	Bil på kørt lysregulering, Fører tilset af amb. iab. Udlagt 40 l absodan, oprydning på skadestedet. Politiet overtaget.
07:59	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm idet melder var udløst af ukendt årsag.