

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-2-2019 til kl. 08:00 d. 9-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:15	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:28	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:52	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:46	Strandjægervej	Spuling af gade	Vej og cykelsti spulet ren for diesel eller benzin.
11:42	Kettehøjvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:20	Naverland	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:09	Reberbanegade	Elevatorstop	Person hjulpet ud af elevator ifm med elevatorstop.
16:29	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:49	Frederikssundsvej	Brandeftersyn	Ild i plast affald slukket med et HT-rør. Tunnel ventileret med overtryksventilator, da denne var fuld af røg.
21:06	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
22:53	Århusgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:29	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:05	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:15	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:28	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-2-2019 til kl. 08:00 d. 9-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:59	Genforeningspladsen	Brandeftersyn	Privat røgalarm er aktiveret efter madlavning. Intet røg at se, dog en let lugt af brændt mad. Politiet overtager.
04:22	Brøndby Nord Vej	Springtæppe	Standby ifm springtæppeaktion. Opsat 2 springpuder i samarbejde med politiet . Personen blev talt ind af politiet.
07:03	Kanonbådsvej	Brandalarm	Ikke muligt at få adgang til bygningen. Udvendigt eftersyn foretaget, intet unormalt at observere. Kontaktperson tilkaldt, og overtager.