

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-2-2019 til kl. 08:00 d. 11-2-2019



| Alarmtidspu | Vejnavn | Førstemeldingsordlyd | Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten) |
|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 08:52 | Amerikavej | Brandalarm | Falsk alarm, Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 08:52 | Øster Allé | Redning Andet | Løst vindue, mødt men ikke i brug. |
| 09:38 | Vesterbrogade | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |
| 10:45 | Weidekampsgade | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |
| 10:49 | Kornblomstvej | Røg fra Lejlighed | Røg fra madlavning, udluftet. |
| 11:26 | Mandelvej | Servicetur | Aflukning af dør i børnehave. |
| 11:46 | Lagesminde Allé | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning. |
| 13:30 | Gothersgade | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |
| 14:26 | Tomsgårdsvej | Gasudslip | Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke. |
| 14:45 | Rigsdagsgården | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning. |
| 15:00 | Absalonsgade | Brandeftersyn | Mad brændt på, udluftet. |
| 15:37 | Edvard Thomsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |
| 15:57 | Bystævneparken | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning. |
| 16:05 | Thorupsgade | Brandeftersyn | Eftersyn af skraldeskakt for røglugt. |
| 18:20 | Hans Kirks Vej | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:26 | Landsdommervej | Trafikulykke | Sikring af skadested samt oprydning efter trafikulykke. |
| 20:11 | Betty Nansens Alle | Ass. til ophjælpning | |
| 20:17 | Nørrebro Vænge | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning. |
| 22:12 | Valby Langgade | First Responder | |
| 23:29 | Øresundsvej | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |
| 01:18 | Jernbanegade | Brandeftersyn | Gaslugt i baggård, intet at bemærke. |
| 07:25 | STRØDAMVEJ | Brandalarm | Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund. |