

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-2-2019 til kl. 08:00 d. 15-2-2019



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
08:38	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning.
09:44	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, teknisk fejl.
10:07	Amerika Plads	Ambulance-andet	Ass. til Ambulance.
10:27	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund.
10:59	Ragnhildgade	Brandeftersyn	Primær HL Henrik Håkansson: Intern røgmelder aktiveret
11:15	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværker.
11:18	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværker.
11:27	Thorshavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværker.
11:42	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværker.
12:09	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret af tobaksrygning.
12:42	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, grundet madlavning.
15:36	Halfdangsgade	Gas-Gaslugt i bygning	Eftersat med detektor iab.
16:21	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund.
17:36	Lyngbyvej	Røg fra trappe	Ild i papirkurv, slukket ved ankomst.
17:40	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:58	Stakkesund	Ass. til ophjælpning	Kom ikke i brug.
18:06	Bystævneparken	Brandalarm	Falsk alarm, alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:11	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret af kraftig damp/os fra madlavning.
18:12	H.C. Andersens	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter færdselulykke.
19:38	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm, teknisk fejl på centralskabet.
19:47	Valby Langgade	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter færdselulykke.
20:07	Kattegatvej	Bål på gade	Bål i det fri, slukket med et HT-rør.
20:15	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund.
20:39	Svenskelejren	Servicetur	Politi rekvirere til lukning af vindue på skole.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-2-2019 til kl. 08:00 d. 15-2-2019



Alarmtidspu	Vejnavn	Førstemeldingsordlyd	Kort beskrivelse (Opsummering til Døgnrapporten)
21:52	Gothersgade	Brandeftersyn	Svag lugt i opgang, ikke umiddelbart definerbar.
00:08	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret på grund af damp fra badning.
02:20	Rolighedsvej	Røg fra Lejlighed	Glemte gryde, udluftet.
05:45	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
07:22	Carl Plougs vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund.