

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-1-2019 til kl. 08:00 d. 1-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:42	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:46	Lundevangsvej	Oliespild	Spild af hydraulikolie fra skraldebil. 50 m2 vejbane forurennet. 30 sække absodan udlagt til opugning af spild, herefter opsamlet.
09:19	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:00	Høffdings vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:26	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:29	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:56	Toldbodgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF med ophjælpning af patient.
12:55	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:01	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:02	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:39	Vognmandsmarken	Røg fra Lejlighed	Mad glemt på tændt komfur. 1 person tilset grundet mistanke for røgforgiftning. Opgang og lejlighed udluftet med overtryksventilator.
15:11	Engholmen	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-1-2019 til kl. 08:00 d. 1-2-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:22	Lundtoftegade	Elevatorstop	Ved ankomst havde de fået døren op og hjulpet personen ud af elevatoren.
15:28	Ny Østergade	Røg fra Butik	Eftersyn for røglugt i frisørforretning. Foretaget eftersyn med termisk kamera IAB.
15:46	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:21	Julius Thomsens Plads	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.
18:25	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:01	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm grundet brug af hårtørrer for tæt ved melder.
20:10	Hvidovrevej	Bygn.brand-Etageejendom	Blind alarm. Mad brændt på - beboer udlufter selv.
20:21	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm grundet brug af hårtørrer for tæt ved melder.
22:37	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:00	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning.
23:01	Stationsporten	Brand-Bil i det fri	Brand i 2 varevogne, slukket med CAFS skumrør.
03:08	Birketinget	Brand-Bil i det fri	Ild i 2 biler. Slukket med HT rør.
04:48	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.