

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-3-2019 til kl. 08:00 d. 5-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	Vibevej	Brandalarm	ABA aktiveret pga ild i skraldespand. Skraldespand slukket af personale inden beredskabets ankomst.
08:17	Blå Karamel	Skorstens brand	Ildløs omkring skorstens rør. Brand i konstruktion ca 0.5 m2. Slukket med 1 HT-rør.
08:27	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:56	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:46	Adelgade	Trafikulykke	Oprydning af vrugdele efter færdselsuheld. Politiet overtager skadestedet.
10:15	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
11:22	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:34	Østerbrogade	Servicetur	Eftersyn af utæt brandhane. Var i brug, grundet Hofor arbejdede på vandledningen.
13:09	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:13	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:23	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:37	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på alarmoverførslen.
13:48	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:19	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
17:10	Tietgensgade	Trafikulykke	Højresvingsulykke. Ved ankomst lå fodgængerer delvist under bussen, men ej fastklemt. Patient udtaget og overgivet til ambulancetjenesten. Opsat afskærmning.
17:28	Korsdalsvej	First Responder	First Responder tur.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-3-2019 til kl. 08:00 d. 5-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:35	Ved Kanalen	Mindre forurening	Mindre oliefilm på vandpyt, formentlig diesel fra varevogn. Ingen indsats iværksat.
18:07	Thorsgade	Brandalarm	Ild i olie på en stegepande i forbindelse med madlavning. Slukket før vores ankomst. Udluftning foretaget.
20:01	Frederikssundsvej	Naturbrand	Ild i anlagt bål i trillebør. Slukket med 1 HT-rør.
20:22	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:43	Vigerslevvej	Trafikulykke	Færdselsuheld med bil på siden. Ved beredskabets ankomst til stedet kunne det konstateres at en person var lettere tilskadekommet, som ambulancetjenesten tog sig af. Bilen blev placeret på hjulene igen, skadestedet fejlet og efterfølgende overdraget til Politiet.
23:13	Smedeland	Mindre forurening	Spild af farvevæske til trykkemaskine. Virksomhed håndterer selv opsamling.
23:36	Jernholmen	Ild i affald	Ild i forsøgs opbygning - slukket med 1 HT-rør.
04:22	Hillerødgade	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld med bil og lastbil. En tilskadekommet person tilses af ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. Politiet overtager skadestedet.
07:27	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:42	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.