

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9-3-2019 til kl. 08:00 d. 10-3-2019



| Tidspunkt | Adresse                  | Melding                 | Beskrivelse   |
|-----------|--------------------------|-------------------------|---|
| 10:15     | Lergravsvej              | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 10:59     | Christiansborg Ridebane  | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 11:55     | Dirch Passers Allé       | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 12:27     | Bådehavnsgade            | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af anden årsag.   |
| 14:59     | Stamholmen               | Brand-Bil i det fri     | Mindre ildløs i motorrum, slukket af føreren med en sodavand.   |
| 16:12     | Dronningensgade          | Bygn.brand-Etageejendom | Melding om røg fra lejlighed viste sig at være røg fra skorstensbrand. Foretaget både udvendig og indvendig eftersyn samt slukket skorstensbrand/slagger.   |
| 18:21     | Ringertoften             | Brand-MC/Knallert       | Ild i knallert på Legeplads, slukket med 1 HT. Politiet overtaget.  |
| 18:26     | Danasvej                 | Brandalarm              | Brug af forkert papir, brugt som bagepapir i ovn, dette antændt ved normal brug af ovn.   |
| 18:32     | Valdemarsgade            | Røg fra Lejlighed       | Glemte gryde på tændt komfur. Ved ankomsten havde beboeren smækket sig ude. Skaffe adgang til lejligheden, fjernet gryde og ventileret både lejlighed og opgang.  |
| 19:17     | Christian Svendsens Gade | Brand-Landbrugsredskab  | Påsat brand på en cykelanhænger, tililende borgere havde slået branden ned. Vi slukkede efter.  |
| 20:31     | Hostrups Have            | Bygn.brand-Etageejendom | Eftersyn for aktiveret røgalarm og evt. røglugt på trappen. Fundet aktiveret røgalarm på altan. Ingen brand.  |
| 20:39     | Hulgårdsvej              | Min. forurening-v/FUH   | Færdsselsuheld med to biler små skader ingen airbag udløst. Sikring af skadestedet og let oprydning ingen væsker. 1 Person ønskede at blive tilset af en AMB, som kom lige da vi kørte( overdraget stedet til Politiet. |
| 20:59     | Dirch Passers Allé       | Brandalarm              | Røgfylde Vandpibecafé, 2 meldere aktiveret pga. tæt røg fra omkring 20 vandpiber, café udluftet vha. overtryksventilator.   |
| 22:08     | Kindebjergvej            | Brandalarm              | Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.  |
| 23:03     | Toftegårds Allé          | Min. forurening-v/FUH   | 2 biler stødt sammen, ingen personskade.  |
| 03:21     | Digevej                  | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.  |

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 9-3-2019 til kl. 08:00 d. 10-3-2019



| Tidspunkt | Adresse     | Melding         | Beskrivelse  |
|-----------|-------------|-----------------|--|
| 03:44     | Uplandsgade | Spuling af gade | Bil påkørt el mast. El mast væltet ind over bil. Gadebelysning virker ikke.<br>Metal elmast opskåret for fjernelse fra bil og vejbane. Trukket bil væk fra vejbane med spil.<br>Åbnet motorklap med spreder og afmonteret batteri. |