

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 11-3-2019 til kl. 08:00 d. 12-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:21	Smedetoften	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:57	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:41	Langøgade	Brandeftersyn	Ild i el installation. Slukket med 1 x HT-rør.
10:46	A.F. Kriegers Vej	Ild i affald	Ildløs i træpalle og brændeoplag, brandspredning sig til bil i garage. Slukket med 1 x HT-rør.
12:44	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:49	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:25	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:43	Blokland	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket ved ankomst af politi på stedet.
18:57	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
18:59	Strandesplanaden	Ild i kolonihavehus	Ild i kolonihavehus, slukket med CAFS og 1 x HT-rør.
20:23	Ringertoften	Brandeftersyn	Varm frituregryde taget af komfur låg pålagt. Gryde bragt til det fri og køles.
21:38	Bag søndermarken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning.
21:41	Tranehavegård	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning.
21:52	Sallingvej	Brandeftersyn	Rekv. af politi. Eftersyn i forbindelse med røgalarm i privat bolig.
23:20	Studiestræde	Ild i skraldespand	Ved beredskabets ankomst ingen ildløs. Politi på stedet.
07:51	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.