

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-3-2019 til kl. 08:00 d. 19-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Krudtløbsvej	Brand i skib ved kaj	Brand i maskinrum på husbåd, slukket med 1 HT-rør. . Ingen personer i båden. En del olie er løbet iud i kanalen, som opsamles med absorberingsstrømper. Center for miljøbeskyttelse samt By og havn informeret.
09:27	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:58	Arni Magnussons Gade	Redning	Assistance til ambulancetjenesten. Hjælp til nedtagning af patient på byggeplads.
11:17	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:10	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:36	Marbjergvej	Ild i bygning	Kraftig ildløs i bygning/værksted. Udlagt HT-slanger samt B/C udlægning til afslukning. Længerevarende slukningsindsats, grundet dækplag i kælderen samt glødebrand i tagkonstruktionen. Skadeservice rekvireret og overtager skadestedet i samarbejde med politiet.
15:49	Oksens Kvt.	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:53	Amagermotorvejen	Trafikulykke	To biler kørt sammen. Patient tilset af ambulance. Oprydning foretaget.
19:57	Frederiksborgvej	Ild i bil	Færdssulykke mellem to personbiler. Stor materiel skade. Patient tilset af ambulance. Oprydning foretaget.
20:11	Marbjergvej	Servicetur	Afhentning af brandslanger på tidligere brandsted.
20:47	Bystævneparken	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
22:56	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
22:57	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:52	Dortheavej	Ild i container	Ild i container slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-3-2019 til kl. 08:00 d. 19-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:02	Montagehalsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
05:35	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:47	Dampfærgevej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret pga sollys.
07:03	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:50	Roskildevej	Eftersyn	Ild i seng i kælder, slukket med 1 HT-rør. Udluftning foretaget. 3 røgalarmer opsat på adressen.