

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 21-3-2019 til kl. 08:00 d. 22-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:11	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:34	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:14	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
11:14	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:15	Molestien	Brandalarm	Røg fra mobiltelefon. Kontor udluftet og ABA central reetableret.
12:21	Kildebrøndevej	Ild i skraldespand	Mindre ildløs i 600 ltr. skraldecontainer slukket med HT-slange.
13:53	Hovedvejen	Brandeftersyn	Svag røglugt på værksted. Foretaget eftersyn, lugten stammede formentlig fra elmotor på lift.
15:11	Svenskeholmvej	Oliespild	Væltet gummiged på motorvejen, rejst op med spil og løftepuder i samarbejde med specieltjenesten. Udlagt og opsamlet ca. 400 L. Absondan ifm. spild af hydraulik-og diesel olie.
21:30	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
22:04	Valby Langgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med en HTér.
22:08	Arendalsgade	Ild i skraldespand	Ild i affaldscontainer - slukket med trykvandslukker.
23:19	Skindergade	Gasudslip	Gasudslip, gaden afspærret indtil Hofor fik lukket for udslippet. Målinger foretaget i omkringliggende bygninger.