

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 25-3-2019 til kl. 08:00 d. 26-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:20	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:38	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:01	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor or var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
11:16	Kong Georgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
13:59	Rigensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
15:13	Falkoner Alle	Brandeftersyn	Eftersyn efter varmt arbejde. Der havde været ildløs i vindpap bag ca. 20 m ² facadeplader af metal. Arbejder fra NCC afmontere metal plader på facade for at jeg kunne få et overblik.
15:52	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor or var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:21	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor or var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor or var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:35	Tavlestien	Trafikulykke	Soloulykke, sikring af skadested.
21:37	Jyllingevej	Brandeftersyn	Falsk alarm - intet for brandvæsenet.
22:31	Linde Allé	Ild i bygning	Ild i lampe udv. på gavl. Slukket af beboer med pulverslukker inden vores ankomst. Opsat 4 m stige for eftersyn af bagvedliggende konstruktion. Eftersyn med termisk kamera, i.a.b.
07:04	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:49	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.