

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-3-2019 til kl. 08:00 d. 28-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Glentemosen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
11:16	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:19	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarm fejlagtigt aktiveret.
11:49	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
12:11	Lybækgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Klintholmvej	Brandalarm	Udløst sprinkler. Sprinklercentral stoppet af resourceperson og anlæg tømt. Iværksat stop af akut vandskade. Herefter overgivet til skadeservice, samt den driftsansvarlige.
13:09	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:26	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:49	Hjørnelodden	Brandalarm	Falsk alarm: Udløsende årsag: Alarmtryk aktiveret af ikke identificeret person.
14:11	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:39	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:52	Grønnemose Alle	Redning	Assistance til politiet.
15:24	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:29	Karise Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:44	Amerika Plads	Redning	Beredskabet stoppet under fremkørsel.
19:13	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:14	Ceresvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-3-2019 til kl. 08:00 d. 28-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:04	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Der var fejl på centralskabet.
23:47	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.