

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-3-2019 til kl. 08:00 d. 29-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:27	Midtager	Brandalarm	Blind alarm, brandtryk var blevet påkørt.
08:56	Ved Voldgraven	Trafikulykke	Lastbil og personbil i færdselsuheld, 1 lettere tilskadekommen. Sikret skadestedet og foretaget oprydning.
09:15	Valby Langgade	First Responder	First Responder.
09:21	Vesterbrogade	Brand Andet	Stand By for politiet.
09:55	Vesterfælledvej	FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulancetjenesten med udtagning af 1 person. Skadestedet overdraget til politiet.
10:06	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.
10:26	Nykær	Brandalarm	Ild i skraldespand på wc - slukket med en vandslukker, samt foretaget udluftning.
10:53	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.
11:01	Tranumparken	Brandeftersyn	Foretaget eftersyn i lejlighed, konstateret intern røgalarm var aktiveret grundet madlavning.
11:05	Sionsgade	Brandeftersyn	Eftersyn efter mindre brand på komfur. Intet at bemærke.
11:44	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:01	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:14	Drogdensgade	Brandeftersyn	Røglugt fra lejlighed, skaffet adgang til lejligheden og foretaget eftersyn. Intet at bemærke.
13:40	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:50	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:03	Falkoner Alle	Brandeftersyn	Intern brandalarm aktiveret grundet en kortslutning i en el tavle. Der var håndværkere på stedet som var ved at udbedre skaden.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-3-2019 til kl. 08:00 d. 29-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:32	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:13	Englandsvej	Brand-Bil i det fri	Overhedet motor. Eftersyn foretaget, intet yderligere at bemærke.
16:19	Frederikssundsvej	Brand-Bil i det fri	Turen overtaget af Beredskab Øst, idet adressen var i deres dækningsområde.
16:42	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:58	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
20:34	Brøndby Strand Centrum	Naturbrand-Mindre brand	Mindre ildløs i havebord slukket med 1 ht-rør.
03:10	Jagtvej	Røg fra Lejlighed	Glemte bradepande i ovn. Bradepande kølet i vask og lejlighed samt trappe udluftet med el-ventilator. Bagtrappe udluftet ved naturlig ventilation. Politiet overtog skadested.
03:40	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Der havde været ild i toilet papir. Ildløs var gået ud af sig selv. Bolig udluftet. Plejepersonale overtog oprydning.
04:43	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.