

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 29-3-2019 til kl. 08:00 d. 30-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:22	Godthåbsvej	ISL-Forespørgsel	Afsendt til forkert adr. Stoppet på radio.
08:35	Gothersgade	Brandeftersyn	Ledninger faldet ned på kørebanen, sagen overdraget til politi.
09:09	Trædrejerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
11:57	Svenskelejren	Røg fra bygning	Let røg under rampe til pavillon. Aftaget plader for slukning af gløder i træværket og trærester der var under rampen.
12:06	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:15	Peter Bangs Vej	Skraldespand i det fri-Brand	Sendt til ild i skraldespand. Ingen brand.
13:05	Karlslundvej	Brandalarm	Anlagt 2 bål på 2 trapper (1 bål på hver trappe. begge var slukket af skole personalet) på 4 etage . foretaget udluftning.
13:15	Kong Georgs Vej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket før vores ankomst.
13:26	Meldahlsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:55	Kattegatvej	Trafikulykke	Trafik uheld med to køretøjer. Der er ca 4 m ² spild blandet kølervæske og sprinkler på kørebanen. Udlagt 20. liter absodan og opsamler dette. Politiet er tilstede. Amb tilser to patienter og afslutter dem på stedet.
14:04	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:49	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:12	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:42	Dexter Gordons Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:47	Øresundsvej	Servicetur	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:37	Njalsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en trykvandslukker.
19:20	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 29-3-2019 til kl. 08:00 d. 30-3-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:55	Falkoner Alle	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med HT.
21:38	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:42	Holsteinsgade	Elevatorstop	Blind alarm, idet personen var kommet ud af elevatoren ved ankomst.
21:47	Finsensvej	Brandeftersyn	Vandskade i kælder. Studs på vandrør faldet af. Lukket for hovedhanen.
22:01	Jacob Lindbergs Vej	Fouering	Færdselsuheld med 3 biler indvoldrevet. 2 biler i uheldet 1 af bilerne påkører en parkeret bil. Udlagt 10 kg absodan og opsamlet samme, bilerne kørt ind til siden. Politiet overtaget.
23:47	Ourøgade	Eftersyn	Eftersyn for orange skær i vindue, intet fundet.
00:21	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
00:21	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af anden årsag.
02:01	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af anden årsag.
05:59	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:08	Byparkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:49	Frederiksborggade	Metro	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.