

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-4-2019 til kl. 08:00 d. 11-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Vennemindevej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.
08:39	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:11	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:15	Hf. Kettehøj	Forurening	Sikring af skadestedet samt oprydning.
10:43	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:05	Stærevej	Ild i bygning	Tørkogt gryde, eftersyn foretaget.
11:06	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:23	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:43	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:49	Nordlandsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket ved ankomst.
12:43	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:34	Nørrebrogade	Naturbrand	Ild i træ, men var slukket ved ankomst.
13:46	Ålekistevej	Brandeftersyn	Blind alarm, intet at bemærke.
13:52	Hvidovre Boulevard	Naturbrand	Busk antændt, grundet brug af ukrudtbrænder. Slukket ved ankomst.
15:58	Enghavevej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt.
16:29	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:05	C.F. Richs Vej	Ild i Knallert	Ild i cykel slukket med 1 HT.
17:59	Nordre Fasanvej	Ild i bil	Ild i bil uden nummerplader slukket med 1 HT.
18:16	Langhusvej	Ild i Knallert	Ild i knallert, slukket med HT.
18:21	Tagensvej	Eftersyn	Blind alarm, idet en intern brandalarm, hvor batteriet skulle skiftes. Ingen beboer hjemme. Dør sprængt for adgang til eftersyn og repareret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-4-2019 til kl. 08:00 d. 11-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:23	Frederikssundsvej	Brandalarm	Eftersyn i bunker IAB kørt.
19:16	Stengavl	Eftersyn	Bib lyd fra en rørkasse ved indgang. Kassen sad en fugtmåler der gav lyden. Slukkede for den. Beboer overtaget "skadestedet"
19:42	Jagtvej	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand ved bus stoppested.
20:25	Sundbyvestervej	Naturbrand	Ild i græs slukket med én HT.
21:09	Hvidovrevej	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med en HT.
21:50	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:21	P. Knudsens Gade	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
01:28	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:01	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røgkanon.