

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-4-2019 til kl. 08:00 d. 17-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:38	Frederikssundsvej	Brand-Lastbil/Bus	Ild i skraldevogn som delvist blev tømt og afslukket med et HT-rør.
09:27	Smørumvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
09:54	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:06	Rønningsvej	Container i bygning-Brand	Ild i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
10:32	Dragør Havn	First Responder	Assistance til hjertestop.
10:34	Thit Jensens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag
10:38	Struenseegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
11:08	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:01	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
12:39	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:41	Rigsdagsgården	Spuling af gade	Assistance til Politiet med spuling af trappe ved Christiansborg.
13:08	Hækkevold	Container i det fri-Brand	Ild i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
13:20	Refshalevej	Brand-Skib ved kaj	Ild i madras og rækværk på taget af husbåd, slukket med et HT-rør.
13:23	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
13:39	Vingelodden	Naturbrand-Mindre brand	Ild i ca. 50 m2 græs slukket med et HT-rør.
14:31	Frederikssundsvej	Røg fra bygning	Ild i paller, byggematerialer og haveaffald, slukket med et HT-rør.
16:31	Kærlunden	FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS	Trafikulykke med en væltet lastbil. Sikret skadestedet. Større spild af dieselolie på vejbane, blev opsamlet. Overdraget skadetsedet til Politiet.
17:43	Christianshavns Voldgade	Naturbrand-Mindre brand	Eftersyn på adressen foretaget, intet fundet.
18:15	Brydes Allé	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket af anmelder før beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-4-2019 til kl. 08:00 d. 17-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:21	Peder Lykkes Vej	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet og frigørelse af person fra køretøjet, som blev overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning efter færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.
19:38	Baldersgade	Container i det fri-Brand	Politi og beboer havde slukket ild i en skraldespand, før beredskabets ankomst.
20:53	Mjølnerparken	Container i det fri-Brand	Ild i papircontainer, blev slukket af politiets brand og rydningsenhed.
21:41	Nyholms Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:05	Tårnhusstræde	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
22:08	Hvissingevej	Brand-Bil i det fri	Ild i to mindre lastbiler, slukket med to HT-rør tilsat skum.
22:11	Virkefeltet	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
22:19	Grostedet	Container i det fri-Brand	Ild i container slukket med et HT-rør.
22:19	Røsågade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, som var blevet slukket ved beredskabets ankomst.
22:53	Brøndby Nord Vej	Bål på gade	Ild i carport og benzin - slukket med et HT-rør.
23:23	Birkedommervej	Bål på gade	Ild i oplag af Ca 150 bildæk ved værksted. Slukket med et HT-rør.
23:30	Hedemarksvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med en vandslukker.
23:40	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: fejl på et alarmtryk.
01:38	Hans Tavsens Gade	Brand-Bil i det fri	Ild i to biler på P-plads, slukket med to HT-rør.
03:36	Betty Nansens alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
05:36	Dortheavej	Container i det fri-Brand	Ild i affaldscontainer, slukket med to HT-rør.
07:51	Laurits Olsens vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Melder aktiveret uden påviselig grund.
07:57	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.