

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 29-4-2019 til kl. 08:00 d. 30-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:46	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:07	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:23	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag.
09:30	Rødovre Parkvej	Røg fra Institution	Ild i facade efter brug af ukrudtsbrænder, eftersyn og efterslukning foretaget. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.
09:38	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm. Falsk alarm. Alarmtryk taget uden påviselig årsag.
09:40	Islevgård Alle	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Naturgasledning overgravet. Udlagt sikringslange, afmærket fareområde, evakueret 3 villaer.
10:34	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:59	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:33	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
12:38	Damstien	Brand-Bil i det fri	Assistance til politiet. Slukket ild i bil med vandkanon.
13:21	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
13:26	Bystævneparken	First Responder	Assistance til hjertestop.
13:34	Snubbekorsvej	Naturbrand-Skov/Plantage	Ild i større træoplæg i skoven, slukket med 2 ht-rør og 2 vandtankvogne.
13:38	Ewaldsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
15:50	Bellmansgade	Brand-MC/Knallert	Falsk Alarm. Sagen overdraget til Politiet.
16:19	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:21	Ledøjevej	Oliespild	3 biler impliceret i færdselsuheld, foretaget oprydning samt udlagt absodan på spild af væsker.
17:21	Amager Strandvej	Redn.-Drukneulykke	Fuld person i vandet. Man har fat i ham men kan ikke få ham op. Personen er kommet op inden ankomst og alarmerne afblæses.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 29-4-2019 til kl. 08:00 d. 30-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:55	Vestergade	Brandeftersyn	Tre personer havde tændt 5 røg pertroner i gården på politikens matrikel, da de skulle tage fotos til avisen.
18:17	Jagtvej	Naturbrand-Mindre brand	Ildløs i affald og tøj nede i en bunker. Slukket og udluftet.
19:25	Sydbanestien	Naturbrand-Mindre brand	Ild i ca. 250 kvm bunke med grene/buske affald fra kirkegården. Angrebet med 2 HT tilsat A-skum. Vandtankvogn tilkaldt til vandforsyning. Slukket med ca. 6000 l. vand.
19:35	Frederikssundsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i affaldsspand slukket med et HT-rør.
19:56	Fælledvej	Servicetur	Nedtagelse af politimuseets flag som havde sat sig fast i gadebelysningsophænget.
20:08	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:26	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:30	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:10	Egegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:32	Kildeager	Ild i lejlighed	Kraftig ildløs i lejlighed. 1 person oplyses i lejligheden og amb og læge medsendt. Det viste sig at beboer var kommet ud og blev senere fundet af politi. 3 hold indsat til slukning af branden og lejligheden overdraget til skadeservice og politi.
05:59	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.