

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-3-2019 til kl. 08:00 d. 1-4-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:24	Lundtoftegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplajen med ophjælpning af borger.
09:37	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:57	Saxogade	Oversvømmelse	Utæt samlestykke på 4 sal tv. Gav vandgennemtrængning til 3 tv, 2 tv, 1 tv, st tv samt kælder. Vandstøvsuger brugt i kælder. Recover Nordic overtaget.
12:08	Brunevang	Brandeftersyn	Eftersyn pga. en aktiveret røgalarm i lejlighed. Intet at bemærke.
12:51	Gammel Jernbanevej	Redning Andet	Assistance til Politiet. Sikret løs tagplade på etageejendom.
14:12	Hanebred	First Responder	First Responder
14:48	Parmagade	Røg fra Lejlighed	Mindre ildløs i tagrende, efter at beboer havde tømt et fyldt askebager med cigaret skodder i denne. Slukket af beboeren selv med et glas vand, før beredskabets ankomst.
15:52	Gothersgade	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed, viste sig at være brændt brød i brødrister, lejligheden udluftet. Skadestedet overdraget til Politiet.
18:47	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund
21:42	Guldstjernevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplajen med ophjælpning af borger.
22:07	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag
22:34	Heimdalsgade	Brandeftersyn	Ild i træplader på stillads grundet varme fra en skorsten der havde opvarmet metallet på stilladsplader. Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til Politiet.