

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-5-2019 til kl. 08:00 d. 9-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:01	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:56	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:08	Ledøjevej	Trafikulykke	Kassevogn påkørt overligger ml. bygninger, én patient overdraget til sundhedsberedskabet, skadestedet overdraget til politiet.
13:11	A.C. Meyers Vænge	Forurening	Udlagt absodan på spild, skadested overdraget til politi.
13:16	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:30	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:33	Nørre Søgade	Trafikulykke	Deaktiveret og sikret El-bil. Ass. ved fjernelse af bilen fra vejbanen.
14:55	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
15:33	Engbovej	Fastklemt	Person i kørestol kørt ind under et tungt pc bord. således at han ikke selv kunne nå kontakterne på sin el kørestol. Beredskabet løftede bordet, så en kollega kunne trække kørestolen lidt tilbage.
18:30	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
18:48	Kongelundsvej	Ass. til ophjælpning	PT hjulpet op i seng.
19:14	Thorvaldsensvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med HT.
19:33	Venøgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:42	Hybenvej	Forurening	Mindre forurening ifm. færdselsuheld - oprydning foretaget og absodan udlagt på mindre spild af væsker.
20:20	Else Alfelts vej	Eftersyn	Blind alarm, intet fundet, foretaget eftersyn i kælder.
21:16	Hostrups Have	Eftersyn	Container spærre muligvis brandvej. Eftersyn foretaget intet at bemærke.
22:14	Preben Kaas Vænge	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:32	Egilsgade	Røg fra bygning	Eftersyn for røgglugt, viste sig at være en gryde, som var brændt på. En person i lejligheden blev overbragt til amb.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-5-2019 til kl. 08:00 d. 9-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:04	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af anden årsag.
05:32	Dalgas Have	Ass. til ophjælpning	Ass. til ophjælpning.
06:18	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:11	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en tekniker arbejder på anlæget.