

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-5-2019 til kl. 08:00 d. 15-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:02	Bispeparken	Eftersyn	Assistance til politiet.
10:26	Hvidkildevej	Ild i busk	Ild i buskads, slukket før beredskabets ankomst.
10:41	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
10:43	Frederikssundsvej	Eftersyn	Eftersyn for løst vindue. Afspæret fareområde og nedtaget vinduesparti.
11:16	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:59	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
12:15	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
13:58	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:42	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:49	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
15:23	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:05	Steenwinkelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:19	Tingskrivervej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket af borger inden beredskabets ankomst.
19:08	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
22:18	Emdrupvej	Ild i bygning	Ild i institutionskøkken, slukket med 1 HT-rør. Eftersyn for brandspredning til udsugningskanal samt eftersyn for røgspredning til øvrige etager, i begge tilfælde intet at bemærke. Foretaget udluftning, afbrudt strømforsyning til køkken, rekvireret følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politi, samt repræsentant for bygningsejer på stedet.
22:31	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
23:19	Brøndby Strand Centrum	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 HT-Rør.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 14-5-2019 til kl. 08:00 d. 15-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:04	Stubbeløbgade	Springtæppe	Eftersøgning for mulig person i byggepladskran. Indsat drejestige til eftersøgning med termisk kamera, samt drone. Ingen person observeret, hvorefter eftersøgningen blev indstillet efter aftale med politiet.
01:42	Arildsgård	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
01:58	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:12	Dannebrogsgade	Ild i affald	Ild i affald, slukket med 1 HT-rør.
04:39	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
07:41	Amagermotorvejen	Trafikulykke	Sikring af skadestedet, samt oprydning efter trafikulykke.