

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-5-2019 til kl. 08:00 d. 16-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:41	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:37	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Teknisk fejl på anlægget.
10:53	Karen Blixens Plads	Brandalarm	Blind alarm. Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:03	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm. Nødgenerator som kørte varm og derved udløste termo-detektoren.
11:32	Mørkhøjvej	Trafikulykke	Færdselsuheld mellem knallert og motorcykel. Intet behov for HBR assistance.
12:19	Ejby Mosevej	Ild i bygning	Der havde været ild i affald på vej ned i forbrændings skakt, men det var slukket ved ankomst. Fortaget et eftersyn.
12:38	Vilhelm Birkedals Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance med ophjælpning til Sundhed og Omsorgsforvaltningen.
12:43	Drejøgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
12:48	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:10	Containervej	Brandeftersyn	Større spill håndteret af personale på stedet. Miljøvagt orienteret.
16:52	Avedøreholmen	Trafikulykke	To biler var kørt sammen i samme bane. Sikring af skadested med køretøjer og skilte. Personer var selv kommet ud af køretøjerne og blev overgivet til ambulance personale. Oprydning på skadestedet. Overgivet til politi.
17:37	Peter Fabers Gade	Røg fra Lejlighed	Glemte gryde på komfur i køkken, som brændte tør i bunden.
20:11	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
20:38	Søndre fasanvej	Brandalarm	Blind alarm.
20:56	Brøndby Strand Centrum	Naturbrand-Mindre brand	Ild i buskads op af skråning til jernbanen -
22:18	Islevdalvej	Brandeftersyn	Brandtryk påkørt af postbur
23:07	Kisumparken/Strandes planaden	Naturbrand-Mindre brand	Slukket før ankomst. Tur annulleret.
23:37	Frederikssundsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand efterslukket med 1/2 L vand

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-5-2019 til kl. 08:00 d. 16-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:14	Puggaardsgade	Gas-Gaslugt - eftersyn	Målt efter gas ingen udslag eller lugt, der var lidt dårlig lugt fra gulvafløbet på wc.
00:15	Fortkaj	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag.
00:33	Vesterbrogade	EL-instal.-Brand-Mindre	Røg fra el under bar disk, slukket ved ankomst. Anmelder ringer efter elektriker. Ledningerne frakoblet.
02:17	Mimersgade	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt. Svag røglugt på i lejlighed, fortager eftersyn på altan (lugter som cigaret slukket i potteplante) samt underlæggende etager. IAB. Røglugt væk efter vent. via altandør.
02:19	August Wimmers Vej	Ild i bil	Ved ankomst var en bil overtændt mens to biler var delvist antændt. To HT-rør udlagt til sikring imod brandspredning samt afslukning. Politiet overtog skadestedet.
05:03	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm pga. rengøring.
06:26	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.