

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-5-2019 til kl. 08:00 d. 29-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:17	Avedøreholmen	Forurening	3. biler impliceret i et harmonikasammenstød, ingen personskade. Vejbanen rengjort for div. vragrester m.m.
08:27	Skallerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:35	Hvidsværmervej	Forurening	Blind alarm, intet fundet på stedet.
09:38	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:22	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:24	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:27	Nyager Vænge	Brandalarm	Kortslutning i en transformator til et akavrie havde givet en mindre røgudvikling. Slukket for strømmen.
10:27	Helsinkigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:31	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:35	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:55	Ellestykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:45	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:51	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:07	Sundholmsvej	Røg fra kælder	Mindre røgslør i kælder - formentlig opstået i forbindelse med håndværkerarbejde - Kælder eftersat af røgdykkerhold foretaget udluftning - ingen ildløs fundet.
12:12	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:02	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:07	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 28-5-2019 til kl. 08:00 d. 29-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:13	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:18	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:38	Sylows Alle	Røg fra bygning	Formodentlig røg fra ukrudtsbrænder.
15:17	Bystævneparken	Brandalarm	Ild i skraldespand - slukket af mobil sprinkler.
15:42	Amagerbrogade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
16:02	Vagtelvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon-.
17:40	Bytoften	Servicetur	Brandhane der løber lidt. Brandhanen skyllet igennem, udluftet og monteret ny strips.
18:41	Peder Lykkes Vej	Forurening	Politi overtaget.
18:45	Windsorvej	Ild i græs	Ild i træhegn af rundstokke mellem 2 bygninger med overdækning, formodentlig startet af cigaretskod.
23:37	Englandsvej	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1. HT. Politi overtaget.
01:28	Lundtoftegade	Ild i affald	Bål i det fri, slukket med 1. HT.
04:00	Ålegårdsvænge	First Responder	Ass. Regionen med first responder.
06:53	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.