

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-4-2019 til kl. 08:00 d. 1-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:25	Dyringsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
09:34	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:05	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:19	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
10:23	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:27	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:31	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.
10:55	Danneskiold-Samsøes Allé	Brandalarm	Røgudvikling i et teknikrum. Kunne ikke lokalisere hvor det kom fra, varmester overtager sagen.
10:56	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:44	Pilevej	Ild i græs	Mindre ildløs i buskads - slukket med én HT.
12:01	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:14	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:16	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:21	Nordre Frihavnsgade	Ass ambulance	Assistance til ambulance med nedtagning af person med drejestige fra stillads i 5 sals højde.
14:32	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
14:53	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:10	Tranehaven	Røg fra Lejlighed	Tørkogt gryde.
15:35	Axeltorv	Brandalarm	Blind alarm, en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:09	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-4-2019 til kl. 08:00 d. 1-5-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:14	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:03	Snubbekorsvej	Ild i græs	Ild i oplag af fældet træ i skov, slukket med HT.
17:12	Østrigsgade	Eftersyn	2. personer fanget på et offentligt toilet, begge to hjulpet ud i det fri ved hjælp af en nøgle der passede til døren.
17:21	August Wimmers Vej	Forurening	Mindre benzin spild opsamlet.
18:37	Ottiliavej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:27	Brøndbyøstervej	Trafikulykke	Trafik ulykke mellem 2 køretøjer, oprydning på kørebanen.
20:37	Parkstien	Trafikulykke	En bil havde påkørt en parkeret trailer. 2 personer tilset af ambulancemandskabet. Foretaget oprydning af bilvrage. Udlagt absorberingsmiddel til opsamling af kølervæske. Orienteret politiet på stedet.
21:03	Rådvalsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket før beredskabets ankomst.
21:16	Skansebjerg	Eftersyn	Eftersyn grundet bekymrede naboer til grill. Intet at bemærke.
23:38	Jyllingevej	Ild i udhus	Ild i affaldsstativ tæt på petanque skur, dæmpet af nabo samt politiet med 2 kg. pulverlukker, efterslukket af brandvæsnet med 1 HT-rør.
00:10	Egegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:45	Sortedam Dossering	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:11	Hovedbanegården	Ild i affald	Stoppet på radio, idet anmelder selv havde slukket skraldespanden.