

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-6-2019 til kl. 08:00 d. 2-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:35	Kulvej	Forurening	Mindre olieforurening i inderhavn, oliefilm dækkede et område på ca. 800 m2.
11:30	Nørre Voldgade	Ild i skraldespand	Sendt til ild i skraldespand.
11:40	Nørre Voldgade	Ild i container	Ild i affaldsspand. Slukket med HT.
12:58	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:24	Skuespilhuset	Redning	Beredskabet stoppet, idet anmelder oplyser at personen er kommet op ved egne hjælp.
15:22	Tårnhusstræde	Ild i container	Gløder i skraldespand slukket med en 10 L vandslukker.
15:45	Prinsesse Maries Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:32	Charlottegårdsvej	Ild i bygning	Assistance til ØSB - indsat til slukning med CAFS og skæreslukker.
18:16	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
18:51	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:10	Øster Allé	Redning	Skåret et træ op og flyttet ind til siden, området afmærket med minestrimmel.
19:35	Finsensvej	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed. Opbrudt dør for adgang. Konstateret en gryde på komfur som var brændt på. Foretaget udluftning af lejlighed samt tilkaldt skadesservice til retablering af dør. Overdraget skadestedet til politiet.
19:41	Grønrisvej	Brandeftersyn	Eftersyn for let røg efter tidligere brand.
21:19	Stærevej	Røg fra Lejlighed	Ildløs i lejlighed, slukket med HT.
21:38	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:22	Gyldenrisvej	Røg fra Lejlighed	Konstateret en gryde på komfur som var brændt på. Foretaget udluftning af lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet.
23:29	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:38	Kløverbladsgade	Eftersyn	Mystisk lugt fra teknik skakt. Eftersyn foretaget.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 1-6-2019 til kl. 08:00 d. 2-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:55	Tietgensgade	Ild el instalation	Nedfald af gnister efter fyrværkeri, antændte dækken over veteranbil, slukket med Co2-slukker af Tivoli's eget beredskab.
00:06	Albertslundvej	Ild i skraldespand	Ild i 2 skraldespande - slukket med 9L Vandslukker.
00:53	Gammel Strand	Røg fra bygning	Røgnedslag i lukket baggård Gammel Strand 44, røgen blev lokaliseret fra 2 sal, et røgdykkerhold indsat 2 sal, køkken afslukket med HT, gennembrænding til 3 sal, 2 +3 sal
01:29	Struenseegade	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1. HT
02:16	Åkandevej	Ild i havehus	Foretaget eftersyn i området i samarbejde med politiet samt kontaktet anmelder, intet fundet.
03:23	Fogedgården	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF
03:43	Maglekær	Oversvømmelse	Ødelagt toilet hos overboen, havde forsat mindre vandskade hos underboen. Skadeservice rekvireret, politiet overtog skadestedet.
04:34	Rytterager	Ild i knallert	Overtændt Knallert, slukket med 1 HT'er.
04:44	A.D. Jørgensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:41	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på overførsel.