

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 5-6-2019 til kl. 08:00 d. 6-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:16	Christian Paulsens Vej	Brandeftersyn	Foretaget eftersyn på gammelt brandsted, intet at bemærke.
08:29	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:50	Nannasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:55	Grønlunds Alle	Naturbrand-Mindre brand	Mindre ild i hæk efter brug af ukrudtsbrænder, slukket med 1 HT.
11:01	Kompagnistræde	Ass. Politi	Spuling af gade pga. blod. Blod dryp på en strækning på ca. 400 m. Politi på stedet.
11:11	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:34	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:17	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
12:56	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:33	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
16:51	Hyltebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:58	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:05	Armeniensvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning af borger.
18:06	Amager Strandvej	Redning	Hjulpet barn ud fra låst toilet.
20:09	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:19	Frederiksstadsgade	Brandeftersyn	Eftersyn på bygning.
21:55	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:51	Gyldenlakvej	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med 1 HT rør. Foretaget eftersyn og udluftning af spidsloft. Tilkaldt skadeservice.
23:02	Grønnegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:02	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
00:02	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 5-6-2019 til kl. 08:00 d. 6-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:23	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:30	N.J. Fjords Alle	Ild i elinstalation	Ild i og omkring en lygtepæl slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera.
01:40	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:15	Tyrolsgade	Eftersyn	Serie forbundet røgalarm på trappe i beboelsejendom aktiveret. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Røgalarm nedtaget og overgivet til beboere.
06:09	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
07:06	Nordre Fasanvej	Ass. Ambulance	Service tur.