

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 7-6-2019 til kl. 08:00 d. 8-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:31	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:24	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:47	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
10:48	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:07	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:28	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:30	Gammel Køge Landevej	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Overgravet gasledning i forbindelse med ombygning. Udlagt sikringsslange med vandtåge. Afspærret og evakueret beboere. HMN overtager entreprisen med afklemning og opgravning.
12:34	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
13:44	Engholmen	Ass. til ophjælpning	Assistance til sundheds forvaltningen med ophjælpning.
15:23	Bodenhoffs Plads	Røg fra Lejlighed	Glemte gryde på tændt komfur. Slukket for komfur samt afkølet kasserolle i håndvaske. Ventileret lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet.
15:47	Byvej	Brand-MC/Knallert	Brand i 2-3 cykler. Slukket med håndslukker.
15:51	Arne Jacobsens Allé	Trafikulykke	2 biler kørt sammen. Ingen tilskadekomne. Fejet vognbane og opsugget olie med absodan.
16:26	Sundholmsvej	Brandalarm	Der havde været ild i skraldespand, slukket af bebor før vores ankomst. Lavet eftersyn og udluftet værelse.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 7-6-2019 til kl. 08:00 d. 8-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:53	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:15	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:30	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:54	Sjælør Boulevard	Bål på gade	Intet fundet.
22:23	Tavlestien	Brandeftersyn	Afdampning fra større bunke haveaffald på genbrugsplads. Haveaffald adskilt af genbrugspladsens personale.
00:18	Kapelvej	Ild i container	Ild i 2 container, slukket med 1 HT rør.
01:53	Jagtvej	Springtæppe	Person i politiets varetægt ved vores ankomst.
05:21	Fiolstræde	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med HT-rør. Ingen yderlige skader.
06:41	MTV Frederikssunds- motorvejen	Trafikulykke	Mindre soloulykke uden tilskadekomst. Oprydning på skadestedet.
06:55	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.