

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 11-6-2019 til kl. 08:00 d. 12-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:29	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:49	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:53	Brydes Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:53	Spanteloftvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:05	Ved Slusen	AMB-FUH-Ambulance	Sikring af skadested for ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
14:09	Hermodsgade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
14:33	Strandboulevarden	Spuling af gade	Spuling af gade efter trafikulykke.
15:18	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:28	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:58	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:12	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
16:23	Vilhelm Thomsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:35	Frederikssundsvej	Bygn.brand-Butik	Brand i ventilationskanal fra emhætte i restaurant. Personer i restaurant evakueret, slukket med skæreslukker. Foretaget kontrol af kanal med termisk kamera og ved visuel inspektion fra stigetop. Udluftet restaurant med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet.
17:57	Dannebrogsgade	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
18:41	Gammel Kongevej	Brandeftersyn	Røg fra tyverisikringsanlæg, stoppet af politi under fremkørsel.
19:04	Dyringsparken	Naturbrand-Mindre brand	Ild i sofa på skaterbane, slukket med et HT-rør.
21:08	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:20	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:59	Laplandsgade	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 11-6-2019 til kl. 08:00 d. 12-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:26	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:35	Jagtvej	Trafikulykke	Solo ulykke. Billist tilset at ambulancetjenesten. Intet behov for oprydning. Overdraget skadestedet til politiet.
04:33	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
04:53	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Ingen detektering af ABA anlæg på lager eller i hoved vagten. Visuelt indvendig og udvendig eftersyn IAB. Formentlig aktiveret til VC grundet lyn og torden.
05:00	Åkandevej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
05:05	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:14	Selinevej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke med høj hastighed og tre svært tilskadede. Skadested afspærret og hjulpet tilskadede i samarbejde med ambulancetjenesten. Fjernet bil fra kørebane. Overdraget skadestedet til politiet.
06:59	Johan Kellers vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.