

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-6-2019 til kl. 08:00 d. 16-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:32	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
12:01	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:28	Kongens Nytorv	First Responder	First Responder
12:45	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:56	Priorvej	Bygn.brand-Mindre brand	Papir/plastik i varmeskuffe under ovn antændt. Slukket med co2 og vand fra hanen.
14:35	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Skabet viser fejl i signaloverførsel og strømmen er gået. Skabet frakoblet og elektriker rekv. af vagten. Han tilslutter skabet når strømmen kommer igen.
14:43	Højvangsvej	First Responder	First Responder
14:55	Jagtvej	Bygn.brand-Mindre brand	Ild i affaldsoplag i nedlagt bunker, slukket med et HT-rør. Kontaktperson informeret.
15:06	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:28	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:34	Jagtvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i knallert, slukket med et HT-rør.
17:30	Ny Carlsberg Vej	Bygn.brand-Udhus, fritliggende	Ild i knallert under halvtag, slukket med et HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overgives til politiet.
18:11	Amagerbrogade	Redning Andet	Løs zinkplade på tag nedtaget med drejestige.
19:01	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:05	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:25	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:09	Islevhusvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med Trykvandslukker.
20:31	Søtorvet	Servicetur	Assistance til kommunen.
20:49	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:51	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:11	Rosenhøj	Container i det fri-Brand	Glødebrand i container. Trukket ud i det fri og slukket med et HT-rør med påsat skumforsats.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-6-2019 til kl. 08:00 d. 16-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:59	Østrigsgade	Brandalarm	Blind alarm på internt brandalarm/ varsling, aktiveret pga. tobaksrygning.
22:39	Lundtoftegade	Elevatorstop	Elevatordør åbnet med elevatørnøgle og 6 personer hjulpet ud.
22:41	Njalsgade	Skraldespannd i det fri-Brand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
23:12	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
23:53	Backersvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med et HT-rør samt CAFS.
00:59	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
03:31	Guldbergsgade	Redning Andet	Person havde fået sin finger i klemme i et reklameskilt.
04:28	Jarmers Plads	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter færdsel.
04:42	Fogedgården	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:27	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af anlægget.
07:19	Amager Boulevard / Amagerfælledvej	Oliespild	Oprydning efter færdsel.