

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 25-6-2019 til kl. 08:00 d. 26-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:50	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:09	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, ide en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:55	Strandvænget	Ild Container	Ild i container, slukket af håndværker, eftersyn foretaget.
10:12	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Gummileje i Vacuum pumpe udviklede røg.
10:16	H.J. Holst Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:11	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, ide en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:02	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:36	Bygmestervej	Skorstensbrand	Blind alarm, ej i brug.
15:04	Stamholmen	Ild i bygning	Ild i transportbånd i mindre industrihal. Branden var, ved beredskabets ankomst, dæmpet af medarbejderne ved anvendelse af flere pulverslukkere. Beredskabet efterslukkede med 1. HT tilsat skum. Tilkaldt ambulance til 3 medarbejdere som havde indåndet røg. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet på stedet.
15:42	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:42	Havneholmen	Ild i elinstalation	Kortslutning af samleboks i kølerum. Slukket ved ankomst.
15:52	Holmens Kanal	Trafikulykke	Ved ankomst er der 3 køretøjer impliceret i uheldet.
16:08	Adilsvej	Naturbrandd	Ild i træ på gade. Slukket med HT'er tilsat skum.
16:24	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
17:20	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:23	Holmbladsgade	Eftersyn	Eftersyn foretaget i.a.b.
17:29	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:33	Banegårdsvej	Ild Container	Ild i container - slukket med én HT.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 25-6-2019 til kl. 08:00 d. 26-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:43	Urbansgade	Elevatorstop	Stoppet på radioen.
18:45	Refshalevej	Ild Container	Ild i container. Slukket med HT`er.
19:17	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
20:06	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
20:24	Guldsmedevej	Trafikulykke	Færdselsuheld hvor en personbil havde påkørt autoværnet på motorvejen. Foretaget sikring af skadestedet samt foretaget oprydning af vragdele. 2 personer blev bragt på hospitalet af Regionen. Orienteret politiet på stedet.
20:57	Gammel Vartov Vej	Røg fra Lejlighed	Mødt men ikke i brug.
21:40	Kaj Munks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:41	Bymuren	Ild i Skraldespand	Mindre ildløs i lille skraldespand, slukket ved brandvæsnetts ankomst.
22:29	Frederikssundsvej	Trafik ulykke	2 biler kørt sammen i lys kryds. 1 person sad i bilen, en skånsom udtagning. 2. personer kørt på hospitalet.
23:15	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:02	Linde Alle	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1. HT.
00:46	Fensmarkgade	Ild i Skraldespand	Ild i container.
05:26	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:05	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:11	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:28	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, ide en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

