

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-6-2019 til kl. 08:00 d. 28-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:14	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm. Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
08:22	Pakhusvej	Redning Andet	Nedtaget parasol fra tag.
08:29	Molestien	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:16	Stamholmen	Bygningsbrand	Tagarbejde på industribygning. Der opdages røg fra tagpap og isolering. Pulverslukker skudt ind under tagpap af arbejdere selv. Ingen ild eller røg ved vor ankomst. Eftersyn med termisk kamera, iab.
09:26	Rådmand Steins Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og Omsorgsforvaltningen med løft af borger.
09:58	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
10:07	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:07	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:44	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:51	Højdevej	Brandeftersyn	Mindre ildløs i køkken, vicevært opdagede røg og låste sig ind i lejligheden, hvor han slukkede det sidste der brændte og udluftede lejligheden, samt tilkaldte brandvæsenet.
12:38	Toftegårds Allé	Røg fra Lejlighed	Ildløs på komfur, forsøgt slukket af underbo (ingen personer i lejligheden). Slukket med 1 HT, foretaget udluftning/overtrykventilation af for- og bagtrappe, samt lejligheden.
12:54	Hvidovrevej	Trafikulykke	Færdselsuheld med 2 parter i vigepligtuheld. Tilset 2 personer og spærret for trafikken med brandkøretøjerne. Assisteret Politi med fjernelse af køretøjer fra kørebanen. Fejet og ryddet kørebanen for vragele.
12:56	Park Allé	Trafikulykke	Mindre trafikulykke, Ingen personskade. Biler flyttet til nødspor og lettere oprydning efter uheldet.
13:00	Nansengade	Brandeftersyn	Ild i tørretumbler på Møntvaskeri. Slukket med HT-rør. Vaskeriet ventileret vha. overtryksventilator. Politi og skadeservice overtog skadested.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 27-6-2019 til kl. 08:00 d. 28-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:08	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
13:19	Jarmers Plads	Naturbrand	Ild i græs slukket med vand.
15:32	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:21	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og Omsorgsforvaltningen med løft af borger.
16:53	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:23	Langhusvej	Brand-MC/Knallert	Ild i motorcykel. pga lang afstand fra køretøj slukket med håndslukningsmidler.
19:20	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og Omsorgsforvaltningen med løft af borger.
19:35	Tårnvej	Bål på gade	Ild i scooter i tunnelsystem. Slukket med trykladet vandslukker og kølet træbeklædning i tunnel. Naturlig ventilering.
20:31	Amager Strandvej	Ild i Skraldespand	Der havde været ild i skraldespand slukke af person før vores ankomst.
21:07	Høvedstensvej	Ild i bygning	Fuldudviklet brand i ca. 200 m2 fritliggende træhus. Foretaget udvendig slukning med 3 C-rør og vandkanon. Indsat sprøjte til værdiredning af handicap scootere og cykler. Foretaget eftersyn og aftalt med Hvidovre vagten at scootere sikres af dem.
22:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:45	Paul Bergsøes Vej	Trafikulykke	Solouheld, bil påkørt autoværn. Foretaget oprydning på skadestedet og flyttet bil til nødspor.
00:30	Topperne	Røg fra kælder	Mindre ildløs i træflis foran bygning, slukket med en spand vand.
01:57	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:49	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og Omsorgsforvaltningen med løft af borger.
07:31	Østbakkevej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
07:54	Gamle Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden grund.