

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 29-6-2019 til kl. 08:00 d. 30-6-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:39	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	H.J. Holst Vej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:03	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:29	Dalgas Boulevard	Elevatorstop	Mødt men ikke i brug. Elevatorfirma var på adressen.
12:10	Oehlenschlägersgade	Min. Forurening	Konstateret benzin spild, ejeren bestiller selv autohjælp.
12:59	Vodroffs Tværgade	First Responder	Assistance til hjertestop.
14:08	Ryesgade	Brandalarm	Tabt cigaret i fjernebetjening. Udluftet lejlighed.
16:34	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og omsorgsforvaltningen med løft af borger.
17:20	Kenny Drews Vej	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
18:21	Ernst Kapers Vej	Elevatorstop	Mødt men ikke i brug. Personerne var kommet ud ved egen hjælp.
19:44	Vanløse Allé	Ild i Container	Ild i grøn skraldecontainer - ild i anden lille bunke med aviser ca. 50 meter der fra.
20:42	Øresundsvej	Brandeftersyn	Lindolieklud smidt i affaldssug. Foretaget eftersyn. lab.
01:06	Agerskovvej	Brandalarm	Mindre ildløs i skraldespand ifm. rygning på toilet, slukket af personalet.
02:12	Bernstorffsgade	Min. Forurening	100-150 m oliespild. Udlagt et tyndt lag absodan.
03:09	Rebæk Søpark	Brandeftersyn	Mindre ildløs i pølsebakke med indhold på tændt kogeplade, slukket med et glas vand. Lejligheden udluftet og overdraget skadestedet til politiet.
06:03	Godthåbsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundhed og omsorgsforvaltningen med løft af borger.