

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 7-7-2019 til kl. 08:00 d. 8-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:14	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning. person løftet op i seng.
09:34	Brydes Allé	Brandalarm	ABA alarm, som viste sig at være ild i et el-skab.
11:38	Løvstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:50	Kildebrønnevej	Ild i bygning	Bygning overtændt ved ankomst, indsættes for evakuering i planteskolen der ligger op af den brandene bygning.
14:10	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:38	Arne Jacobsens Allé	Forurening	2 personbiler stødt samme, 1 teknisk fastklemt.
16:01	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
16:19	Ejbyholm	Forurening	2 biler kørt sammen, ingen fastklemte. 3 ambulancer + akutlæge tilså patienterne. Vejbanen rengjort for div. vragrester og bilerne kørt indtil siden.
16:57	Lyneborggade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i vaskerum i en beboelsesejendom.
17:17	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:24	Gasværksvej	Røg fra butik	Røglugt i butik grundet anvendelse af pyroteknik udendørs ved ventilation. Eftersyn foretaget.
20:44	Dyringparken	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst til adressen brandmelder i gang, der er to grupper der er aktiveret og der er røg i kælderen fra en ungdomsklub.
21:22	Frederiksgade	Eftersyn	Eftersyn ifb. mistanke om blokeret brandvej - IAB.
21:51	Arsenalvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:37	Rantzausgade	Ild i lejlighed	Ild i altan samt vindue til lejlighed på 3. sal. Foretaget slukning udvendigt med 1 højtrykstør. Indsat røgdykkere til eftersyn af lejligheden samt tagfoden og loftetagen. Lejligheden og loftetagen udluftet for røgspredning. Foretaget udvendig eftersyn af tagfoden med drone. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 7-7-2019 til kl. 08:00 d. 8-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:05	Ejbyholm	Ild i bil	Ved beredskabets ankomst brænder det inde i mindre skov ved Nordre Ringvej.
23:12	Håndværkerhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:37	Sallingvej	Ild i lejlighed	Ild i vandpibecafé i stueetagen med røgspredning til overliggende lejligheder. Indsat røgdykkere i caféen til slukning med højtrykstør samt evakuering af overliggende lejligheder i 2 opgange. 2 personer blev kørt med ambulance til observation for røgforgiftning. Foretaget udluftning af kælderetagen, caféen, trappeopgang samt overliggende lejligheder. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt orienteret politiet på stedet.
02:05	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:12	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:03	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:20	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:19	Filosofvænget	First Responder	Ass. Til hjertestop