

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-7-2019 til kl. 08:00 d. 11-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF med løft af tung patient.
08:17	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:03	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:21	Kirkegårdsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF med løft af patient.
11:37	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:47	Arni Magnussens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:06	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Under tagdækkers arbejde blev træværk antændt af gasflammen og der opstod en mindre ildløs. Denne slukket af håndværkere inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget med termisk kamera, kun lettere forhøjet temperatur registreret. Indvendigt nedtaget ca. 2 kvm loftplader for et eftersyn. Intet at bemærke. Udluftning af gangareal foretaget. Reetablering af alarmtryk og ABA central.
12:07	Hovedporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:16	Mosebjergrvej	Ild i bygning-Kolonihavehus	Ild i facade på kolonihavehus slukket med 1 HT-rør. Foretaget eftersyn og skadeservice firma tilkaldt.
16:31	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:16	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:18	Tagensvej	Min. forurening-v/FUH	Oprydning af vognbaner efter trafikulykke.
20:17	Stolemagerstien	Røg fra trappe	Ild i 400 l affaldscontainer under affaldsskakt i kælder. Slukket med 1 HT-rør. Rum ventileret og røgglem i trappe udløst for udluftning. Overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-7-2019 til kl. 08:00 d. 11-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:43	Kantorparken	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af dement beboer. Fortaget eftersyn, og retableret anlægget.
20:48	Bødkerporten	Ild i bygning-Institution	Kraftig ildløs i nedlagt institution. Ved ankomst er hele bygningen overtændt, og der indsættes med flere B/C udlægnings bl.a. med CAFS. Der kaldes ekstra styrker frem, og der indsættes yderligere med drone og LUF 60 med god effekt. Længerevarende slukningsarbejde i samarbejde med bl.a. Beredskab Øst. Skadeservice samt politi overtager skadestedet.
21:06	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
21:49	Bonderosestien	Bål på gade	Bål antændt. Slukket ved beredskabets ankomst.
22:20	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:26	Carl Jacobsens Vej	Elevatorstop	Åbnet elevatordør og aktiveret nødstop. Udtaget 4 personer.
22:32	Østrigsgade	Ild i skraldespand	Ild i affald og plastindsats i 60 l. affaldsspand. Slukket med en 10 l. trykladet vandslukker.
22:32	Folmer Bendtsens Plads	Ild i skraldespand	Ild i Mindre affaldscontainer slukket med 1 HT-rør.
01:48	Rådmandsgade	Brandeftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet ammoniak. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
04:48	Peter Graus Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til SUF med løft af patient.
04:53	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret ifm tyveri sikring.
04:56	Borgbjergsvej	Bål på gade	Intet at bemærke på adressen.
06:25	Ingerslevsgade	Trafikulykke	Personbil og motorcykel stødt frontalt sammen. Behandling af 1 patient indtil læge og ambulance ankom. Sikring af skadested. Vejbaner rengjort og motorcykel flyttet ind til siden. Politi overtog skadestedet.
06:59	Motorring 4	Oliespild	Oliespild over en strækning på ca. 200 meter. Udlagt absodan på spildet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 10-7-2019 til kl. 08:00 d. 11-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:02	Bødkerporten	Brandeftersyn	Afslukning af ildlommer fra tidligere brandsted.