

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-7-2019 til kl. 08:00 d. 16-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Dalgas Boulevard	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning - Person løftet op i seng i samarbejde med hjemmeplejen.
09:14	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:20	Avedøre Havnevej	Trafikulykke	Sikring af skadested og oprydning efter færdselsuheld.
09:42	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:48	Frederikssundsvej	Naturbrand	Mindre brand i buskads antændt af ukrudtsbrænder. Slukket med trykladet vandslukker.
12:57	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:12	Frankrigsgade	Ass. til ophjælpning	Stoppet af alarmcentralen på vej til adressen.
13:40	Hegnet	First Responder	First Responder.
14:05	Elstarvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
15:21	Skellet	Ild i bil	Ild i en mindre elbil, slukket med 1 HT-rør med skum.
16:13	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:16	Medelbyvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:38	Skellet	Ild i bil	Ild i elbil, samme som tidligere brand. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadestedet til personale.
21:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af hæværk.
21:21	Otto Brandenburgs Vej	Forurening	Formodet oliespild fra bundkar på defekt motor fra ukendt køretøj. Udlagt ca. 20 liter absodan for opsamling af spildet.
23:09	Valhøjs Alle	Trafikulykke	Bil kørt ind i plankeværk, fører undløbet. Batteri afbrudt for at undgå kortslutning. Skadestedet overdraget til politiet.
02:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 15-7-2019 til kl. 08:00 d. 16-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:30	Vesterbrogade	Forurening	Renovationsvogn med en defekt hydraulik slange havde smidt olie på kørebane, cykelsti og fortov. Chauffør havde selv opstartet udlægning af absorberingsgrus. Udlagt ca. 10L absodan, til yderligere opsamling.
03:58	Fortkaj	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:12	Langkildevej	Ild i affald	Ild i el scooter i Tunnel. Slukket med 1 HT-rør.