

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-7-2019 til kl. 08:00 d. 17-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Prins Jørgens Gård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:12	Teglholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
12:16	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af arbejde.
12:53	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:31	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:45	Gammel Køge Landevej	Brandeftersyn	Foretaget eftersyn af defekt røgkanon, som gav røg. Tekniker tilkaldt af stedet.
14:46	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:27	Italiensvej	Trafikulykke	2 biler kørt sammen, foretaget oprydning.
18:16	Vestergårdsvej	Ild i container	Ildløs i større container, slukket med 1 x HT tilsat skum.
18:22	Ulsøparken	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med en 1 x HT.
19:54	Segelckesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:32	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:33	Slotsherrensvej	Trafikulykke	Assistance til bjærgning af bil efter trafikulykke.
23:01	Maglelund	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med en 1 x HT.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 16-7-2019 til kl. 08:00 d. 17-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:27	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:41	Roskildevej	Brandeftersyn	Eftersyn på anmeldelse om antændte buske. Intet at bemærke.
00:48	Nørre Voldgade	Ild i skradespand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
01:04	Langelinie	Redning	Båd tager vand ind, pumpet fri for vand.
07:07	Niels Brocks Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp.