

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-7-2019 til kl. 08:00 d. 19-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:49	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:02	Møntergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:36	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:07	Møntergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:52	Lyngbyvej	Trafikulykke	Oprydning efter færdsels uheld. 1 ambulance tilkaldt ved ankomst. Oprydning foretaget.
10:53	Finlandsgade	Røg fra kælder	Ild i vaskemaskine i kælder/vaskerum. Slukket med 2 CO2 slukkere. Ventileret for og bagtrappe.
13:06	Roskildevej	Naturbrand	Mindre ildløs i ukrudt på parkeringsplads, slukket før beredskabets ankomst.
13:20	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:25	Øster Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør.
13:51	Prinsesse Christines Vej	Ild i affald	Ild i potteplante i altankasse, slukket ved beredskabets ankomst.
14:07	Frederikssundsvej	Trafikulykke	Trafikulykke, motorcykel med 2 personer har påkørt parkerede biler. Nødbehandlere indsat og skadestedet sikret. Ambulancetjenesten samt politi overtager skadestedet.
14:23	Bremensgade	Røg fra Lejlighed	Opbrudt dør for adgang. Foretaget eftersyn og konstateret glemt gryde på tændt komfur. Slukket for komfur og kølet gryde i vasken. Foretaget eftersyn og udluftning, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til servicefirma og politiet.
16:23	Øresund Metro Station	Elevatorstop	Personerne var selv kommet ud af elevator ved beredskabets ankomst.
17:06	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 18-7-2019 til kl. 08:00 d. 19-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:47	Hollænderdybet	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning af patient for SUF.
20:37	Hf. Musikbyen	Ild i affald	Anlagt bål mhp. at brænde haveaffald af. Der var ikke mulighed for brandspredning og der var trukket haveslange klar ved bålet. Beredskabet skønnede hændelsen for sikker nok og foretog sig ikke yderligere.
21:05	Enghavevej	Ild i container	Ild i 600 l. affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør.
21:25	Bækkelunden	Naturbrand	Ild i 10 m2 skråning slukket med 1 HT-rør.
21:47	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
22:24	Nørrekær	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1 HT-rør. Politi overtaget skadested.
00:12	Ehlersvej	Ild i bil	Ild i bil slukket med 1 HT-rør. Politi overtaget skadested.
02:09	Frimestervej	Brand Andet	Assistance til politi, ikke benyttet.
03:56	Drejøgade	Elevatorstop	Udtaget personer fra elevator.
05:44	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.