

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 26-7-2019 til kl. 08:00 d. 27-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:03	Engvej	Klorudslip	Rensningsanlæg til svømmingpool lækkede klor. Indsat kemikaliedykkere og opsamlet spild ved hjælp af slamsuger. Overdraget skadestedet til politi og miljømyndighed.
08:57	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
09:10	Bag Søndermarken	Ild i skraldespand	Ild i fritstående skraldestativ på legeplads. Slukket med 1 HT-rør.
09:16	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
09:46	Amagerbrogade	Røg fra Lejlighed	Røg fra gryde der var brændt på komfur. Flyttet gryden til køkkenvasken for afkøling og udluftet lejligheden.
10:17	Islevdalvej	Trafikulykke	Sikring af skadested og oprydning efter trafikulykke.
10:38	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
10:51	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
11:01	Langelinie Allé	Eftersyn	Eftersøgning efter person med dykkere. Intet fundet og eftersøgning indstillet.
11:11	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
11:11	Statholdervej	First Responder	First Responder
11:14	Sankt Jakobs Gade	Brandeftersyn	Assistance til ambulance tjenesten.
11:41	Bryggervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
12:11	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
13:12	Idrætsvej	First Responder	First Responder
13:12	Lyngbyvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør.
13:30	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
15:13	Ridebanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
15:53	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:58	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 26-7-2019 til kl. 08:00 d. 27-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:14	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
21:20	Havnegade	Brandalarm	Kortslutning og røgudvikling i elektrisk pære i sengelampe har aktiveret detektor. Pære skruet ud og stikprop taget ud af stikkontakt. Værelse udluftet.
22:00	Istedgade	Assistance	Assistance til politiet for nedtagning af løstsiddende aluminiumsskinner i tagfod.
22:20	Landvindingsgade	Ild i affald	Ild i bål på anlagt lovlig plads. Beredskabet foretog sig ikke yderligere.
23:03	Odinsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand på legeplads, slukket med 1 HT-rør.
00:36	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
00:43	P.D. Løvs Allé	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed. Intet at bemærke.
01:47	Ridebanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
01:51	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
02:01	Ridebanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
02:06	Vandkunsten	Brandalarm	Ild i sengelinned i en rullecontainer på gaden foran hotel. Slukket med 1 HT-rør.
02:29	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
02:38	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
03:47	Ottiliavej	Brandeftersyn	Tændte grillkul efterladt i en blomsterkumme på ca 2 m3. Gløder i grillkul samt i spagnum slukket med 1 HT-rør.
05:55	Enghavevej	Trafikulykke	Trafikuheld med 4 implicerede biler. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
07:32	Prøvestenen	Brandalarm	Blind alarm, ukendt årsag.