

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-6-2019 til kl. 08:00 d. 1-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:55	Edvard Thomsens Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
09:35	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:02	H.J. Holst Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:14	Eskadrevej	Redn.-Drukneulykke	Fund af personlige effekter på bådebro, gjorde at der blev foretaget personeftersøgning med 2 dykkere, assisteret af flere overfladereddere. Politiet finder personen på land og i god behold. Herefter afblæses eftersøgningen.
13:11	Islevdalvej	Røg fra Industribygning	Ved ankomst til brandsted ses der røg fra lagerbygning. Indsat et røgdykkerhold for lokalisering og afslukning af ildløs med et HT-rør, og ventileret bygning med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
13:36	Bryggernes Plads	Redning Andet	Drejestige rejst og måge hjulpet fri.
13:36	Kretavej	Bygn.brand-Mindre brand	Ild i blomsterkasse slukket af overbo.
14:02	Allegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
16:09	Vanløse Byvej	Bygn.brand-Mindre brand	Mindre ildløs i pergola, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
17:17	Y-VEJ	Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde	Optimist jolle kæntræt, JRCC var bekendt med dette og overtog opgaven. Beredskabet stoppet på vej frem.
17:18	H.C. Andersens Boulevard	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
17:54	Borups Allé	Oliespild	Mindre spild fra motorrum på personbil, opsamlet med kattegrus.
18:00	Strandlodsvej	Bygn.brand-Mindre brand	Ild i sofa slukket med vand fra gryde.
18:42	Nyhavn	Min. forurening-Oliefilm på vand	Eftersyn for oliefilm i vandet. Meget lille omfang, som ikke kunne opsamles.
18:55	Kastrupvej	Ild i lejlighed	Ild i altankasse, slukket med vandslukker.
19:30	Keldsøvej	Brandeftersyn	Eftersyn af aktiv alarm fra en bygning, viste sig at være tyverialarmen.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-6-2019 til kl. 08:00 d. 1-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:51	Brøndby Nord Vej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i træstub, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.
20:08	Kærgårdsvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i ca 100 kvadratmeter krat og buskads nedenfor Avedøre station. Slukket med HT-rør tilsat skumvæske. Kontrolleret med termisk kamera. lab.
20:46	Pottemagerporten	Container i det fri-Brand	Ild i skraldespand , slukket med hjælpe slange fra vandtankvogn.
21:18	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:42	Herstedøstervej	Min. forurening-v/FUH	Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Udlagt absodan for opsamling af oliespild, samt fejret og ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
22:12	Slusevej	Min. forurening-v/FUH	Uheld med 2 biler impliceret. 2 tilskadekomne som blev overdraget til ambulancetjenesten. Sikring af motorvejens 2 spor med vandtankvogn og stigevogn. Oprydning efter færdselsuheldet. Kørt biler ind til siden, så motorvejen kunne genåbnes.
23:36	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
00:25	Vodroffs tværgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
01:01	Otto Brandenburgs Vej	Elevatorstop	Åbnet elevatordør og hjulpet kvinde og hund ud af elevatoren.
01:37	Margerittens Kvt	Brand-Bil i det fri	Ild i to kassevogne, slukket med 2 HT-rør.
03:04	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
06:26	Auroravej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i træstub, slukket med et HT-rør.