

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-7-2019 til kl. 08:00 d. 31-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:46	Fjeldhammervej	Ild i elinstalation	Ild i eltavle i transformerstation, slukket med Co2 og kølet med 1 HT-rør.
09:05	Bohrsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:11	C.F. Møllers Allé	Brandeftersyn	Eftersyn for svag røglugt. Røglugten var væk ved beredskabets ankomst og vi foretog et eftersyn i hele trapperummet til 7. etage. Intet at bemærke.
10:54	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
12:09	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
13:10	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
13:37	Ryesgade	Røg fra lejlighed	Røg fra lejlighed, som viste sig at stamme fra tøj på tændt komfur. Fjernet tøj fra komfur og slukket dette. Udluftet lejligheden og kontrolleret ovenliggende og underliggende lejligheder for røgspredning, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
14:01	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
16:49	Selinevej	Trafikulykke	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen.
18:03	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
18:31	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning.
20:36	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
22:02	Rørholmsgade	Eftersyn	Eftersyn for lugt af terpentin i lejlighed. Eftersyn foretaget. Terpentin/malingslugt kunne lugtes i lejligheden, men kilden kunne ikke lokaliseres. Beboer rådet til at lufte godt ud.
23:04	Folmer Bendtsens Plads	Ild i container	Ild i affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør.
23:29	Rørholmsgade	Eftersyn	Eftersyn for lugtgener som ved tidligere besøg. Det kunne konstateres at overboen havde malet gulvet i gangen, og det var denne lugt der generede beboerne. Endnu engang blev anmelder rådet til at lade vinduer stå åbne, så der kunne luftes ud.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 30-7-2019 til kl. 08:00 d. 31-7-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:23	Lygtemagerstien	Oliespild	Oprydning efter mindre oliespild.
00:25	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
00:50	Rådmand Steins Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen.
03:09	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.
05:19	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
06:12	Jagtvej	Ild i container	Anlagt bål på bålplads, slukket med 1 HT-rør. Ligeledes afslukket glødebrand i palle og affaldscontainer.