

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-8-2019 til kl. 08:00 d. 5-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Nyhavn	Redn.-Drukneulykke	Ved beredskabets ankomst, er personen kommet op af vandet. Skadestedet overdraget til politiet.
08:31	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund
11:08	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Røgudvikling fra teknikskab i kælder. Foretaget eftersyn og konstateret afbrændt printplade. Udluftet lokaler og overdraget skadestedet til museets egen vagt. ☐
14:53	Peter Bangs Vej	Trafikulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
17:04	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet
19:04	Vodroffsvej	Røg fra Lejlighed	Blind alarm pga. Madlavning.
19:14	Jagtvej	Brandeftersyn	Eftersyn foretaget - intet for brandvæsnet
19:16	Peter Bangs Vej	Min. forurening-v/FUH	Sendt til ass. for politiet. Oprydning efter FUH.
19:59	Frederiksberg Allé	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:26	Retortvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:48	Hvidsværmervej	Min. forurening-v/FUH	Primær HL Kenneth Christensen: Trafikulykke med en bil, en patient kommet letter til skade.
22:10	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:57	Morbærhaven	Ild i bil	Ild i 4 biler samt 3 er varmeskadet. Slukket med HT-rør.
01:38	Randersgade	Ild i bil	Ild i bil slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 4-8-2019 til kl. 08:00 d. 5-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:11	Østerbrogade	Ild i Container	Ild i pap container slukket med HT-rør.
02:14	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag.
04:42	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:10	Brøndby Stadion	Brandalarm	Mindre ildløs i olielampe i restaurant.
07:09	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
07:32	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm pga. madlavning.
07:33	Kildevej	Min. Forurening	Udlagt og opsamlet absodan.