

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 6-8-2019 til kl. 08:00 d. 7-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:26	Birkelundsvej	Brandalarm	Blind alarm. Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
09:06	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
10:04	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:33	Titangade	Røg fra Lejlighed	Ildløs i lejlighed, slukket med HT-rør. Det blev ved alarmering oplyst at der ikke var personer i lejligheden, dette blev bekræftet af beboer ved HBR ankomst. Tryksat hovedtrappe før indtrængning. Indsat 1. røgdykkerpar i brandlejligheden for slukning og ventilering og 2. røgdykkerpar i lejlighed over branden for eftersyn og udluftning. Sprængt dør for adgang. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
14:41	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren
16:46	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:29	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
17:51	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
20:11	Frederiksborgvej	Brand-MC/Knallert	Ild i en knallert i det fri. Afslukket med et HT rør. Politiet mødt på stedet.
20:48	Islelund	Oliespild	Mindre spild af dieselolie på cykelsti. Uvist fra hvilket køretøj. Opsamlet med ca. 0,5 liter absodan.
21:39	Kirkevej	Ild i Affaldsoplag	Slukket ild i paller og madras.
22:14	Brøndby Haveby Afd 3	Bygn.brand-Kolonihavehus	Ild i kolonihavehus, slukket med et HT rør.
22:17	Østbanegade	Røg fra Butik	Indgangsparti raseret og adskillige vinduer i stueetage og 1. salsetage ødelagt efter eksplosion i/ved bygning. Foretaget eftersyn og evakueret 2 personer fra bygningen. Oprettet fareområde i og ved entre og omkring bygningens facade grundet nedstyrtningfare. Markeret fareområde med afspærringsbånd og gennemgået dette med politi og skadeservicefirma. Overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 6-8-2019 til kl. 08:00 d. 7-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:36	Rydagervej	Ild i bil	Bil som var brændt for et par dage siden skulle bugseres da chauffør opdagede gnister fra løse ledninger under bilen. Tilsyneladende overgang i ledningsnettet. Afmonteret poler fra batteri. Iøvrigt iab.
22:47	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm pga. damp fra bad.
22:49	Bystævneparken	Brandalarm	Beboer havde tømt et askebægre i papirkurv med mindre glødebrand til følge. Slukket af personale inden vores ankomst.
22:52	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
23:25	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
23:30	Vedbyholm	Trafikulykke	Solouheld på motorvej. Person ramt autoværn og snurret rundt. Et spor afspærret i kortere periode. Tilset af behandler på sprøjten. iab. Overdraget til Politi og ambulance.
00:36	Tagensvej	Bygn.brand-Butik	Ild i opvaskemaskine i restaurant, forsøgt slukket af personalet med håndildslukker. Foretaget eftersyn, efterslukning og ventilering. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
06:35	Enghavevej	Ild i Skraldespand	Mindre ild i stålskraldespand i det fri, slukket med lidt vand fra 1 HT-rør.
07:07	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret af os ifm. madlavning.
07:24	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.
07:27	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig årsag.
07:40	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.