

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-8-2019 til kl. 08:00 d. 9-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:16	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:35	Under Elmene	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:02	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:16	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:21	Center Boulevard	Trafikulykke	Lastbil mod personbil 2 pt. kørt til Hvidovre.
11:38	Valbyholm	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:01	Otto Busses Vej	Redning	El crosser væltet ned i grøft mand og crosser taget op.
14:12	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:47	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:47	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:02	Støvnæs Allé	Redning	Stor gren fra et træ knækket og lå ud over færtov og lidt kører bane. Klippet grene af så der er passage på vej og færtov. Københavns kommune tilkaldt for yderlige oprydning.
15:54	Vestgrønningen	Ild i bil	Blind alarm, intet fundet.
16:27	Vognmandsmarken	Ild i bil	Blind alarm, intet fundet.
16:35	Frederikssundsvej	Ass. til ophjælpning	Ass. Hjemmeplejen.
17:30	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:04	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:45	Åbakkevej	Eftersyn	Brandalarm aktiveret. Lugt af noget varmt gennem brevsprækken. Beboer kom hjem i det samme som vi ville kigge ind af vinduet. I lejligheden IAB. Beboeren oplyser at hun har klaget over mad os fra de lejligheder over hende, uden resultat. Konklusion er Mad os nedslag fra aftræk til emhætte.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 8-8-2019 til kl. 08:00 d. 9-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:52	Avedøreholmen	Trafikulykke	Alvorligt færdselsuheld hvor en tankvogn med anhænger havde påkørt skiltevogn, kassevogn samt en lift, samt ødelagt autoværn mv. Sikret skadestedet bl.a. mod brand idet der indledningsvis var melding om benzinudslip. Ydet førstehjælp til 4 tilskadekomne der var kommet ud af køretøjerne samt foretaget eftersøgning efter yderligere personer i bilvrag, vejside mv. - ingen fundet. Amagermotorvejen helt spærret idet køretøjerne stod på tværs over hele vejbanen. Foretaget oprydning af vejbanen samt assisteret med bjærgning af køretøjerne. Overdraget skadestedet til Politiet.
22:38	Hvidovrevej	Brandeftersyn	Svag røglugt i kælderen skyldes formentlig tilstoppede filtre i indedel til en varmepumpe. Beboerne havde selv slukket for strømmen og tilkalder montør.
22:53	Agnes Henningsens Vej	Ild i knallert	Slukket ild i knallert.
00:01	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
00:52	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
05:10	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm, af anden årsag.
06:11	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
06:44	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, intet fundet.
07:03	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.