

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 11-8-2019 til kl. 08:00 d. 12-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:42	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Hjulpet fra gulv til kørestol.
10:38	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:40	Lundtoftegade	Brandeftersyn	Eftersyn svag lugt af røg på sti foran opgang. Der blev lavet eftersyn i 2 opgange her var iab.
10:54	Avedøregårdsvej	Røg fra Villa/Rækkehus	Røg fra villa grundet ild i el kedel som var glemt på tændt komfur. Foretaget udluftning, tilkaldt skadeservice firma og overdraget skadestedet til politiet.
11:30	Øster Allé	Brandalarm	Alarmtryk aktiveret. Falsk alarm.
12:46	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:28	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
13:54	Galgebakken Over	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Røg fra rækkehus grundet ild i opvaskemaskine. Ved beredskabets ankomst havde husets beboer selv slukket branden med vandslange. Foretaget eftersyn og tilkaldt skadeservice til afhjælpning af vandskade. Overdraget beboer til ambulancetjenesten og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
18:45	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:51	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 11-8-2019 til kl. 08:00 d. 12-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:13	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:42	Skellet	Brandeftersyn	Ikke i brug.
01:43	Hedemarksvænge	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 Ht.