

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 24-8-2019 til kl. 08:00 d. 25-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:07	Bremerholm	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
08:25	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
09:09	Vandkunsten	Forurenig	Diesel spild fra bus. Absodan udlagt.
09:40	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:35	Svendebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:50	Reberbanegade	Eftersyn	Lugt viste sig at stamme fra forurenenet opgravet jord ifbm ombygning af Amager Centret. Bliver håndteret af entreprenør firma.
11:54	Nyvangsvej	Eftersyn	Støjmåling.
12:24	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:08	Stoltenbergsgade	Ild i el instalation	Intet at bemærke på stedet, sagen overdraget til Radius.
14:40	Krogstens Alle	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:17	Stamholmen	Trafikulykke	Soloulykke, skadestedet sikret og kørebanen rydet for vragdele. Polti og ambulance overtog.
17:36	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Mindre ildløs i askebæger slukket af personale, lejlighed udluftet.
18:01	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:48	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt varaktiveret.
19:25	Rørsangervej	Servicetur	Lukket et åbenstående vindue efter henvd fra bekymret borger.
19:36	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm grundet sollys i linedetektor.
20:14	Kettegård Alle	Oliespild	Udlagt absodan, samt flytte køretøjet væk fra vejen.
21:08	Bødkerporten	Ild i knallert	Ild i benzindunk, slukke med pulverslukker, politi overtaget.
21:11	Amagerbrogade	Røg fra kælder	Ild i kabelbakke i kælderrum, slukket med CO ² slukker. Beboerne på 1. sal var evakueret ved beredskabets ankomst. Ventilert trappe og kælder med ventilator. Nedtaget 1-2 m ² loft for eftersyn/efterslukning. Skadeservice overtog opgaven.
22:35	Havneholmen	Ild i lejlighed	Blind alarm, idet en Grill eller bålpad på altan blev forvekslet med ildløs. Politiet overtaget.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 24-8-2019 til kl. 08:00 d. 25-8-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:26	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:44	Sjælør Boulevard	Springtæppe	Stoppet på radio, politi overtaget.
23:50	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:52	Enghavevej	Servicetur	Servicetur
01:10	Strandfogedvej	Forurenig	Lastbil og personbil kørt sammen ingen personskade, sikring af skadestedet samt oprydning.
02:23	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:55	Voldboligerne	Eftersyn	Stoppet på radio, sagen overdraget til hjemmeplejen.
04:38	Gothersgade	Ild i lejlighed	Mindre brand i el-installation i indgangsparti til cafe, slukket af personalet vha pulverslukker. Lokalet var evakueret ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt udluftning af trappe og lejligheder på etagerne over.
05:54	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:19	Fælledvej	Røg fra Lejlighed	Blind alarm, idet røgen stammede fra madlavning.
07:47	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.