

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2019 til kl. 08:00 den 28. august 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Ellebjergervej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke.
08:10	Kongens Nytorv	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
09:12	Holmens Kanal	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
09:58	Thorshavnsgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:27	Gothersgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.
10:47	Gothersgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget. Tekniker rekvireret.
11:58	Amaliegade	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.
12:47	Vindmøllevej	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund
12:59	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:20	Sydgårdsvej	Min. Forurening	Færdselsuheld - trailer med entreprenørmaskine på siden. Sikring af skadested, trailer og maskine rejst og bugseret ind i nødspor.
13:27	Stamholmen	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2019 til kl. 08:00 den 28. august 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:47	Nørrebro Vænge	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:16	Næsbyvej	Benzinudslip	Mindre benzinspild fra personbil - ingen indsats, vejledt ejer af personbil.
14:54	Vanløse Allé	Brand-Lastbil/Bus	Mindre ildløs i skrot kammer i skardevogn. Metal skrot delvist udtømt på fortov, og slukket med et ht-rør.
15:16	Borups Alle	Røg fra Lejlighed	Gryde brændt på. Slukket med lidt vand fra 1 HT.
15:21	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:33	Park Allé	Brandalarm	En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:28	Heimdalsgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:37	Ved Bellahøj Nird	Elevatorstop	Åbnet elevator, ingen person at finde.
20:22	Emdrupvej	Brand-Bil i det fri	Fortaget eftersyn ifm. brand i bil. Ild i motor slukket af ejer før vores ankomst. Delvist opsamlet ud strømmende servoolie fra køretøj.
21:45	Rosenhøj	Brandeftersyn	Eftersyn for ild i container - slukket ved ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. august 2019 til kl. 08:00 den 28. august 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:22	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm. Detektor aktiveret af røg fra E-cigaret.
22:47	Medelbyvej	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af vandskade.
00:20	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Der var fejl på centralskabet.
01:49	Bredgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret på grund af vandskade.
06:34	Vestre Teglgade	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:56	Stamholmen	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:26	Vigerslev Allé	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:45	Gammelager	Brandalarm	En detektor var aktiveret uden påviselig grund.