

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. september 2019 til kl. 08:00 den 10. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:52	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:50	Nordre Toldbod	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:55	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
10:06	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:12	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:21	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:33	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm grundet vand i melder.
13:17	Store Mølle Vej	Springtæppe	Ass til politi.
13:18	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
14:02	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:12	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm af anden årsag.
14:32	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. september 2019 til kl. 08:00 den 10. september 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:37	Tranehaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:54	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
16:25	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
18:10	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:26	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:14	Langelands Plads	Eftersyn	Utæt vandrør i P-kælder, lukket for vandet.
00:17	Byparkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:26	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.